

Popis	Komentáře
přesná adresa umístění u ulice	Hořátev 104, 28913 Hořátev
číslo katastru	Kú Hořátev, 645028
objekt a místo umístění	Trafostanice, Technologický park Hořátev - viz. Schéma připojení LDS KIMM Invest
specifikace napojení na distribuční síť	LDS KIMM Invest s.r.o. Technologický park Hořátev
napěťová úroveň	22 kV
vnitřní/vnější	vnitřní provedení
klimatizace/ temperace zařízení	stávající objekt není temperován ani klimatizován
požadavky na požární zabezpečení	zajištění požadavků požární bezpečnosti dle platných ustanovení
doba záruky AKU	dva roky
doba garantovaného výkonu AKU při dodržování stanovených provozních pravidel	10 letá garance výkonu výkonu bateriového systému (upřesní dodavatel)
minimální počet cyklů	upřesní dodavatel
životnost zařízení s výkonem YY%	předpokládanou životnost bateriového úložiště a kapacitu systému upřesní dodavatel
požadavky na zabezpečení před úrazem EE	upřesní dodavatel