

**SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTRINY  
A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB**

za rok **2021**

**Identifikace lokální distribuční soustavy**

Název LDS	TP Hořátev
Provozovatel LDS	KIMM Invest, s.r.o.
licence na distribuci elektřiny	121118809
licence na obchod s elektřinou	141634285
licence na výrobu elektřiny	111332125
RÚT ID	5849
RÚT EAN	8591824584903
nadřazená síť	ČEZ Distribuce, a.s.
číslo nadřazené sítě	0061
předací místo vedlejší sítě	0987
EAN předávacího místa PDS/LDS	859182400609327718
napětí předávacího místa	22 kV
počet transformačních stanic	2
celkový instalovaný výkon TS	6,460 MVA
přenosová kapacita (rez. příkon)	2,500 MW

zpracoval Ing. František Krákora  
schválil Radek Vaníček, prokurista

**Technické parametry distribuční sítě LDS**

Napěťová hladina		nn	vn
Počet zákazníků ke konci období	počet	27	0
Celkové množství distribuované elektřiny	MWh	8 739	0
Délka kabelových vedení	km	5,0	0,0
Délka venkovních vedení	km	0,0	0,4

**Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2021**

Nedodržení standardu dle §	počet případů			počet vyplacených náhrad	výše vyplacených náhrad	teoretická výše náhrad
	celkem	standard nedodržen				
	počet	počet	%	počet	Kč	Kč
5 - ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	0	0	0,00	0	0	0
6 - dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	1	0	0,00	0	0	0
7 - výměny poškozené pojistky	0	0	0,00	0	0	0
9 - lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0,00	0	0	0
10 - lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0,00	0	0	0
11 - zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	0	0	0,00	0	0	0
12 - umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	0	0	0,00	0	0	0
13 - ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0	0	0,00	0	0	0
14 - ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0,00	0	0	0
15 - výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0,00	0	0	0
16 - předávání údajů o měření	0	0	0,00	0	0	0
17 - lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0,00	0	0	0
18 - dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0,00	0	0	0

**Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2021**

Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině		Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině		Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině	
	nn	vn	nn	vn	nn	vn
	SAIFI <sub>nn</sub>	SAIFI <sub>vn</sub>	SAIDI <sub>nn</sub>	SAIDI <sub>vn</sub>	CAIDI <sub>nn</sub>	CAIDI <sub>vn</sub>
	[počet/rok]		[min/rok]		[min]	
neplánovaná	4	0	26,0	0,0	6,5	0,0
z toho						
poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	4	0	26,0	0,0	6,5	0,0
poruchová způsobená jednáním třetí osoby	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
ostatní neplánovaná	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
plánovaná	1	0	240,0	0,0	240,0	0,0
celkem	5	0	266,0	0,0	53,2	0,0

**Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny**

V průběhu hodnoceného období nedošlo k žádným mimořádným stavům v provozu LDS

V průběhu hodnoceného období nedošlo k porušení standardů kvality dodávky elektřiny.